

RZUT PIWNIC  
SKALA 1:100

| NR    | NAZWA          | POSADZKA | POW(m2) |
|-------|----------------|----------|---------|
| 0.1   | WYMIENNIKOWNIA | GRES     | 10,0    |
| 0.2   | WODOMIERZ      | GRES     | 24,3    |
| 0.3   | MAGAZYN        | GRES     | 30,3    |
| 0.4   | KOMUNIKACJA    | GRES     | 14,9    |
| 0.5   | MAGAZYN        | POS.CEM. | 14,8    |
| 0.6   | MAGAZYN        | POS.CEM. | 3,2     |
| 0.7   | KOMUNIKACJA    | POS.CEM. | 14,1    |
| RAZEM |                |          | 111,6   |

- LEGENDA:
- instalacja woda zimna
  - instalacja woda ciepła
  - instalacja cyrkulacja ciepłej wody
  - instalacja hydrantowa
  - proj. instalacja kan. sanitarnej
  - zawór antyskażeniowy
  - zawór odcinający
  - zawór pierszeńsiwa VV300 DN40 Honeywell
  - wodomierz dn32
  - zestaw hydroforowy Sibost Smart 1 Helix VE 1004

Zestaw hydroforowy będzie utrzymywać wymaganą wydajność 2 l/s oraz zwiększy ciśnienie o 2,5bar.

UWAGA:  
Przepusty instalacyjne przechodzące przez pomieszczenie wodomierza EI60.

|   |   |  |        |  |  |    |
|---|---|--|--------|--|--|----|
| WYKONAWSTWO I PROJEKTOWANIE INSTALACJI<br>SANITARNYCH DANUTA KULESZA<br>22-100 CHEŁM UL.SIEDLECKA 115 |   |  |        | ENIZET PROJEKT<br>BIURO ARCHITEKTURY MAREK ZIADEK<br>22-100 CHEŁM UL.WOMSKA 51 |  | PW |
| TEMAT   | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA<br>BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO NA BIUROWY                          |  |        |  |  |    |
| INWESTOR  | ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE  |  |        |  |  |    |
| ADRES INW.  | 22-100 CHEŁM, UL.MICKIEWICZA 37, dz.nr 714<br>obręb 0014 m.Chetm, j.ewid. 066201_1. |  |        |  |  |    |
| FAZA  | PROJEKT WYKONAWCZY  |  |        |  |  |    |
| RYSUNEK   | RZUT PIWNIC – INSTAL. WOD-KAN   |  |        |  |  |    |
| BRANŻA  | SANITARNA   |  | UPR.   | PODPIS   |  |    |
| PROJEKTANT  | mgr inż.<br>D. KULESZA  |  | 949/CH |  |  |    |
|   | spec. instal.-inżynier.   |  | /92    |  |  |    |
| ASYSTENT  | inż.<br>K. GÓRECKA  |  |        |  |  |    |
|   | spec. instal.-inżynier.   |  |        |  |  |    |
|   | mgr inż.<br>T. KULESZA  |  | 931/CH |  |  |    |
| SPRAWDZIK   | spec. instal.-inżynier.   |  | /91    |  |  |    |
| NR RYS  |   |  | S2     |  |  |    |

