



Lublin, dnia 20 stycznia 2021 r.

KO.610.4.2020.KB

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem
o zamówienie publiczne**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na „Remont i modernizacja trzech kondygnacji budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie w celu przystosowania pomieszczeń dla potrzeb jednostki Województwa Lubelskiego”

Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie udziela odpowiedzi na zamieszczone poniżej zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o odpowiedź czy opisany poniżej, przykładowy sposób wykonania-usprawnienia wentylacji w pomieszczeniach toalet damskiej i męskiej będzie przez Państwa zaakceptowany.

Toalety damska i męska znajdują się w jednym pionie, na każdej z kondygnacji, od parteru do X piętra. Wszystkie toalety na podstawie załączonych do przetargu rysunków, jak również rzutów pozostałych kondygnacji, do których umożliwiony został wgląd, obsługiwane są przez cztery piony wentylacji grawitacyjnej.

W związku z tym, iż technicznie nie jest możliwe usprawnienie wentylacji tylko na remontowanych kondygnacjach tj. VI, VII i X proszę o odpowiedź czy zaakceptują Państwo rozwiązanie polegające na zastosowaniu wentylatorów dachowych, podłączonych do 4 w/w pionów wentylacji grawitacyjnej.

Takie rozwiązanie pozwoli usprawnić wentylację we wszystkich łazienkach, na wszystkich kondygnacjach oraz zapewni we wszystkich kanałach grawitacyjnych podciśnienie, uniemożliwiając ewentualne przedmuchy między kondygnacjami.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wentylatorów dachowych, podłączonych do 4 w/w pionów wentylacji grawitacyjnej, które usprawni wentylację we wszystkich łazienkach, na wszystkich kondygnacjach.

Dyrektor
Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
w Lublinie
Zbigniew Ławniczak